

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS**

Processo RSU-PRO-2023/03364 - 99/018.144/2023

Pregão Eletrônico: nº 90019/2024

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado, gostaríamos de abordar as questões levantadas da seguinte forma:

1. Paralisação do Sistema: A empresa identifica duas situações que podem ocasionar a diminuição da pureza do oxigênio: a) Defeito nos Equipamentos: Em caso de falha nos equipamentos, a responsabilidade integral recai sobre a contratada. b) Falta de Energia Prolongada: Todas as unidades mencionadas neste termo de referência são equipadas com geradores autônomos, garantindo uma autonomia de 24 horas. Além disso, esses geradores serão regularmente reabastecidos dentro desse período, assegurando o fornecimento ininterrupto de energia.

2. Consumos Superiores Dimensionado: As capacidades das usinas foram projetadas para atender às unidades em sua capacidade máxima de atendimento. Qualquer consumo superior ao dimensionado não é suportado, uma vez que isso comprometeria a disponibilidade de leitos e a oferta de oxigênio nas unidades.

Adicionalmente, em relação à sugestão de inclusão das informações no painel geral das usinas, informamos que tal proposta não será acatada. Isso se deve à possibilidade de gerar restrições no mercado. Ressaltamos que as usinas foram descritas conforme as orientações estabelecidas pela RDC 50/2002. É importante destacar que não descartamos a consideração de equipamentos com a tecnologia mencionada, caso estes sejam oferecidos.