

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE  
ESCLARECIMENTOS**

**PROCESSO RSU-PRO-2025/12058 - 99/026.650/2025**

**Pregão Eletrônico Nº 90017/2026**

1) Pedimos mais informações sobre o edital. Após análise do termo de referência segue listado abaixo o que precisará ser fornecido: 1) Adequação de Casa de Máquina de Incêndio (CMI) - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla: a) Projeto executivo das instalações das bombas de incêndio; b) Projeto executivo do comando elétrico; c) Fornecimento e instalação de 01 bomba elétrica e 01 bomba jockey - Bomba Principal (30 CV) Altura máxima (MCA): 114 metros, Vazão máxima: 14.000 litros por hora (14 m<sup>3</sup>/h), Altura mínima (MCA): 78 metros, Vazão mínima: 45.000 litros por hora (45 m<sup>3</sup>/h), Bomba principal: 30CV com curva característica de 78-114 MCA e 14.000-45.000 L/h, Bomba Jockey (2 CV), Vazão máxima (com 5 MCA): 1,55 m<sup>3</sup>/h, Vazão mínima (com 100 MCA): 0,13 m<sup>3</sup>/h, Bomba jockey: 2CV com curva de 0,13-1,55 m<sup>3</sup>/h dependendo da pressão, Pressostatos: Reguláveis entre 1-10 bar para controle automático; d) Fornecimento e instalação de todo colar hidráulico de recalque e sucção. e) Fornecimento e instalação de porta cortam fogo; f) Fornecimento e instalação das janelas de ventilação da CMI; g) Fornecimento e instalação de dreno para escoamento de água da CMI; h) Fornecimento e instalação da iluminação da CMI.

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, no que tange aos itens a) e b), a CONTRATADA será responsável pelo desenvolvimento do Projeto Executivo de comando elétrico do sistema de controle e pressurização da linha de sprinklers, conforme mencionado nos itens 11.40 e 11.45 e 8.1 do Termo de Referência/Edital. Quanto ao item c), deverão ser atendidas as especificações constantes no Anexo I - Adequação da Casa de Máquinas de Incêndio, incluindo materiais, fornecimento e instalação dos equipamentos para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em conformidade com os constantes nos dispostos nos itens 8 e 11, bem como com os Anexos I, II, III, V, V-A e VI do Termo de Referência/Edital. Em relação aos itens d), e), f), g), e h), Os itens a serem fornecidos e instalados estão contemplados de forma contínua nos itens 8 e 11 do Termo de Referência, em conformidade com os Anexos I, II, III, V, V-A e VI do Termo de Referência/Edital.