



Protocolo: 872013
Data: 17/03/2023
Título: Extrato da Ata 030-23 - PE074-2023 - NOBREAK - UNICA
Página(s): a

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023**

Órgão Gestor: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

Objeto: Registro de preços registro de preços para a aquisição de equipamentos de energia ininterrupta do tipo *nobreak*, para atender às empresas públicas e sociedades de economia mista da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - RIOSAÚDE Nº 074/2023 e/ou no Termo de Referência seu anexo.

Processo: RSU-PRO-2022/00746 - 09-200.330-2022

Modalidade: Pregão Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 074/2023.

Validade da Ata: 12(doze) meses de 17/03/2023 a 16/03/2024.

Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

EMPRESA: VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA						
CNPJ: 32.986.160/0001-48						
END.: AV ROSSETTI, 325 - SANTA CATARINA - CAXIAS DO SUL - RS - CEP 95.034-500						
Item	Código do material	Descrição detalhada	U/S	Quantidade estimada 12 meses	Preço unitário	Preço total
1	61.10.95.002-98	NOBREAK 1200VA: - Potência: 1200 VA = 600 Watts; - Forma de onda: Senoidal por aproximação retangular PWM; - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; - Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; - Tensão saída: 115V~; - Possui Estabilizador Interno: Sim; - Número de tomadas: 6 tomadas (Padrão NBR14136); - Alarme audível; - Alarme quando funciona com bateria: alarme de pouca bateria; EXCLUSIVIDADE ME/EPP	UND	48	R\$625,00	R\$ 30.000,00