

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS
PROCESSO RSU-PRO-2023/02332
PE: Nº 0488/2023**

1) No Edital não possui modelo de BDI onde ele encontra-se na planilha, porém o edital solicita o envio do BDI com a fórmula apresentada no edital. Desta forma, sem um modelo apresentado as empresas irão apresentar BDI diferentes em suas taxas na composição. Existe um modelo de BDI ou algum valor de referência para estas taxas?

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, conforme subitem 27.2.2. do Projeto Básico, do já referido pregão de reforma, foi disponibilizada a fórmula para as Empresas utilizarem como referência para os cálculos. O BDI é calculado de acordo com os custos da Empresa. Com isso, as Empresas apresentarão BDIs diferentes, pois cada uma dita seu lucro e seus custos envolvidos na proposta.